



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И1559.04.ЖР00

№ ПС 000103


ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ12.В00170


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|--|---|--|
| ГОСТ 30244-94 | "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" | Группа горючести – Г1 слабогорючие |
| ГОСТ 30402-96 | "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" | Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые |
| ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18) | "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа дымообразующей способности - Д1 с малой дымообразующей способностью |
| ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20) | "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа токсичности продуктов горения - Т1 малоопасные |

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


А.В. Пичужкина
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)


О.О. Мальцева
(подпись, инициалы, фамилия)





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000102


ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК RU.ПБ12.В00170
№ _____


Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---------------------------------------|---|--|
| 23 1600 3214 10 900 0 | Штукатурка (шпаклёвка) декоративная на основе стирол-акриловой дисперсии, толщина сухого слоя 2 мм, расход от 1 кг/кв.м до 4,5 кг/кв.м, плотность от 1500 кг/куб.м до 1900 кг/куб.м, выпускаемая по СТО 01-164601125041-2011, модели: | |
| | «Короед» ВД-АК Р-1; «Дождь» ВД-АК Р-2; «Сахара» ВД-АК Р-3; «Фантазия» ВД-АК Р-4; «Старый замок» ВД-АК Р-5; «Кристалл-декор» ВД-АК Р-6 S, R, M | |

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


А.В. Пичужкина
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)


О.О. Мальцева
(подпись, инициалы, фамилия)





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Теплозащитные средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU11559.04.ЖР00

№ ПС 000110

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 04.04.2013 г. по 03.04.2016 г.

код ОК 005 (ОКП) 23 1600

№ ССБК RU.ПБ12.В00170

код ЕКПС _____

код ТН ВЭД России 3214 10 900 0

Заявитель

Индивидуальный предприниматель Гудь Владимир Михайлович (ИП Гудь В.М.). Юр. Адрес: 423600, Респ. Татарстан, г. Елабуга, пр. Мира д.30, кв. 190. Факт. Адрес: 423600, Респ. Татарстан, г. Елабуга, ул. Чапаева, д. 516. Телефон/факс: (85557) 4-54-66, E-mail: bravo-rt@mail.ru, www.bravo-rt.ru
(наименование и местонахождение заявителя)

Изготовитель

Индивидуальный предприниматель Гудь Владимир Михайлович (ИП Гудь В.М.). Юр. Адрес: 423600, Респ. Татарстан, г. Елабуга, пр. Мира д.30, кв. 190. Факт. Адрес: 423600, Респ. Татарстан, г. Елабуга, ул. Чапаева, д. 516. Телефон/факс: (85557) 4-54-66, E-mail: bravo-rt@mail.ru, www.bravo-rt.ru
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Орган по сертификации

ССБК RU.ПБ12 от 14.11.2011 г., Орган по сертификации «ПСК». Адрес: 125319, г. Москва, ул. Аэропортовская 1-я, дом 6, помещение 4, комната 1-4, тел. (495) 380-39-47.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает,
что продукция

Штукатурка (шпаклёвка) декоративная на основе стирол-акриловой дисперсии, толщина сухого слоя 2 мм, расход от 1 кг/кв.м до 4,5 кг/кв.м, плотность от 1500 кг/куб.м до 1900 кг/куб.м, выпускаемая по СТО 01-164601125041-2011, модели согласно приложению (бланк №000102). Серийный выпуск
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18, 4.20), согласно приложению (бланк №000103) Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1
(наименование документа, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения

Протокол испытаний

ПБ-165/03-2013 от 11.03.2013 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ССБК.RU.21ПБ10 от 14.11.2011, адрес: 125319, Москва г, Аэропортовская 1-я ул, дом № 6, корпус 6, оф.1-4.


Представленные документы

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции заявленным требованиям)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


А.В. Пичужкина
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)


О.О. Мальцева
(подпись, инициалы, фамилия)

